

## ホルムアルデヒドの測定結果について

神奈川県内広域水道企業団

神奈川県内広域水道企業団では、利根川水系の浄水場におけるホルムアルデヒド濃度上昇の情報を受けて、確認のためホルムアルデヒドの試験を実施しました。

結果は以下のとおりでしたのでお知らせいたします。

採水場所	採水日時	測定結果(mg/L)	水質基準値(mg/L)
相模原浄水場浄水 (酒匂川水系)	5月19日 7:30	0.001未満	0.08
綾瀬浄水場浄水 (相模川水系)	5月19日 7:45	0.001未満	

平成24年5月19日

問い合わせ先  
神奈川県内広域水道企業団  
(海老名市社家4587)  
技術部 水質管理センター  
理事 浅見  
電話 090(7733)6012