

(様式C)

[質問回答書]

件名：伊勢原浄水場運転維持管理業務委託

要求水準書等の 該当頁	質問事項	回答
公募型プロポーザル方式の手続開始に係る公告兼参加説明書 2頁 6項	技術提案書作成に係る下記の内容についてご教示願います。 ・製本するファイルに指定はないでしょうか。 ・⑧自社の名称を記載してはならないとありますが、様式第1号以外も同様でしょうか(例：技術提案書を格納するファイルの表紙など)。	製本するファイルに指定はありません。 技術提案書については、様式1号以外(ファイルの表紙等)も同様に貴社の名称は記載しないでください。
公募型プロポーザル方式の手続開始に係る公告兼参加説明書 3頁 7項	概算見積書は技術提案書と別綴じで提出することとしていますが、提出時の綴じ方にご指定はありますでしょうか。	指定はありません。
公募型プロポーザル方式の手続開始に係る公告兼参加説明書 4頁 10項	特記仕様書の作成とありますが、この書類は本業務とどのような関係にあたるのでしょうか。業務の内容は、業務要求水準書に示されていますが、違いについてご教示願います。 また、特記仕様書の作成は発注者が行うとの認識でよろしいでしょうか。	契約にあたり、特定通知書を受けた者の技術提案書の提案内容と要求水準書を基にして、企業団が特記仕様書を作成します。この特記仕様書は、契約図書の一つとなります。
公募型プロポーザル方式の手続開始に係る公告兼参加説明書 5頁 13項	契約の締結にあたり契約書の作成を要し、作成にかかる費用は特定者の負担とありますが、契約書の作成費用について、どのようなことを想定されておりますでしょうか。	打合せに係る費用、収入印紙等を想定しています。
業務別発注概要書 1頁	参加資格で求められる業務の実績を証明する書類は、契約書、特記仕様書や公になっている資料の写しを提出すればよろしいでしょうか。 また、様式は任意でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

業務別発注概要書	<p>業務の実績にて、国内の水道事業又は水道用水供給事業のうち河川表流水で施設能力 100,000m³/日以上 の凝集沈澱・急速ろ過の浄水処理施設を 10 年以内に 2 年以上の元請実績とありますが、本実績は保守点検のみや夜間業務のみなどの部分実績ではなく、365 日 24 時間連続での 運転管理実績との認識でよろしいでしょうか。</p> <p>また、共同企業体で参加する場合の構成員の実績も同様の認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>保守点検のみの実務経験は認められません が、条件として示す運転管理業務の実務経験が、2 年以上あれば、24 時間連続でなくとも実務経験として認めます。</p> <p>共同企業体の場合も条件として示す内容が、2 年以上あれば、24 時間連続でなくとも実務経験として認めます。</p>
2 頁		
業務要求水準書	<p>業務要求水準書に記載されている、企業団や水運用センターからの指示、要請については、その旨を書面で発行されるという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>指示・要請については、原則書面によります。ただし、緊急時・軽易な対応の場合については、契約後、協議のうえ、決定します。</p>
頁		
業務要求水準書	<p>委託期間中に、水処理に影響する大きな改良工事等の予定がありましたらご教示願います。</p>	<p>現時点の予定ですが、「監視制御設備更新工事(R5～R7)」、「薬品注入設備更新工事(R6～R7)」、「沈でん池機械機器設備更新工事(R3～R7)」、「沈でん池フロキュレータ等減速機更新工事(R4、R6)」、「ろ過池更生工事(R3～R6)」が予定されています。</p>
5 頁 第 1 章 第 1 節 8 項		
業務要求水準書	<p>2020 年度より運用する施設管理システムについて、下記の内容をご教示願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> 施設管理システムの具体的な機能を把握したいため、詳細設計書などの資料を開示願います。 受注者に貸与されるシステムがインストールされている PC やタブレット端末の台数をご教示願います。 	<p>施設管理システムの仕様は、現在協議中であり、開示できる資料はありません。</p> <p>また、施設管理システムは、要求水準書 7 頁 表.2 貸与品一覧の事務系 PC から操作閲覧することができます。当該事務系 PC の貸与台数は、1 台、タブレット端末は、伊勢原浄水場職員と共用で、5 台を想定しています。</p>
5 頁 第 1 章 第 1 節 8 項 (1)		
業務要求水準書	<p>排水処理施設の稼働について、新旧設備の運転の重複期間がありますでしょうか。また重複する場合、その期間はどのくらいを予定していますか。ご教示願います。</p>	<p>旧設備を稼働させながら、新設備の試運転を行う予定ですので、新旧の切替えにあたり、重複してそれぞれの施設が稼働する期間があります。</p> <p>現段階では数か月程度を想定していますが、詳細な工程は現在検討中であり、工事の進捗状況により変更となることがあります。</p>
5 頁 第 1 章 第 1 節 8 項 (2)		
業務要求水準書	<p>測定機器の定期的校正は、絶縁抵抗</p>	<p>5 種類のうち、ポケット型残塩計は、</p>

<p>6 頁 第 1 章 第 1 節 12 項</p>	<p>計、接地抵抗計、デジタルマルチテスター、酸欠計、ポケット型残塩計の 5 種類でよろしいでしょうか。</p>	<p>企業団からの貸与品ですので、定期的な校正は企業団が行います。それ以外の 4 種類の測定機器については、受注者が定期的な校正を行ってください。</p> <p>また、維持管理業務を行ううえで、企業団からの貸与品を除き、4 種類以外の測定機器を使用する場合についても、受注者が定期的な校正を行ってください。</p>
<p>業務要求水準書</p> <p>6、7 頁 第 1 章 第 1 節 12、13 項</p>	<p>企業団からの貸与品についての校正は企業団において実施するという解釈でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
<p>業務要求水準書</p> <p>9 頁 第 1 章 第 2 節 2 項 (1)</p>	<p>業務責任者の資格基準として、国内の水道事業又は水道用水供給事業のうち河川表流水で施設能力 100,000m³/日以上凝集沈澱・急速ろ過の浄水処理施設を 2 年以上の運転維持管理の実務経験とありますが、本実績は保守点検のみや夜間業務のみなどの部分実績ではなく、365 日 24 時間連続での実務経験との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>保守点検のみの実務経験は認められませんが、条件として示す運転管理及び維持管理業務の実務経験が、2 年以上あれば、24 時間連続でなくとも、実務経験として認めます。</p>
<p>業務要求水準書</p> <p>9 頁 第 1 章 第 2 節 2 項 (2)</p>	<p>業務主任者の資格基準として、国内の水道事業又は水道用水供給事業のうち河川表流水で施設能力 100,000m³/日以上凝集沈澱・急速ろ過の浄水処理施設を 2 年以上の運転維持管理の実務経験とありますが、本実績は保守点検のみや夜間業務のみなどの部分実績ではなく、365 日 24 時間連続での実務経験との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>業務責任者と同様に、保守点検のみの実務経験は認められませんが、条件として示す運転管理及び維持管理業務の実務経験が、2 年以上あれば、24 時間連続でなくとも、実務経験として認めます。</p>
<p>業務要求水準書</p> <p>10 頁 第 1 章 第 2 節 2 項 (3)</p>	<p>作業従事者の資格基準で、運転管理業務は河川表流水で凝集沈澱・急速ろ過の浄水処理施設を 2 年以上の実務経験を有する者を 24 時間 1 名以上配置とありますが、本実績は保守点検のみや夜間業務のみなどの部分実績ではなく、365 日 24 時間連続での実務経験との認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>作業従事者のうち、運転管理業務に従事する者については、保守点検のみの実務経験は認められませんが、条件として示す運転管理業務の実務経験が、2 年以上あれば、24 時間連続でなくとも、実務経験として認めます。</p>

業務要求水準書	排出土の搬出が業務に含まれていますが、搬出は脱水ケーキ貯留ホッパーからの搬出のみとなり、重機等の使用はないという認識でよろしいでしょうか。 また、伊勢原浄水場にはトラックスケールがありませんが、搬出する際の重量確認方法をご教示願います。	排出土の搬出は、貯留ホッパーからの搬出のみで、重機等の使用はありません。 搬出する際は、貯留ホッパーの重量計から搬出土量を確認しています。マニフェストに計上する数値は、別途契約する排出土運搬処分委託業者のトラックスケールの値を使用しています。
17頁 第1章 第2節 13項 (1) イ (コ)		

業務要求水準書	導水管理における給水地点の近接工事協議時の補助対応とありますが、内容をご教示願います。	企業団の導送水施設に近接した工事が行われることに伴い、他事業者と協議を行う場合において、企業団の担当者との協議の場に同席し、議事録作成等の補助業務を行い、状況を把握してもらうことを予定しています。
18頁 第1章 第2節 13項 (2) エ (カ)		

業務要求水準書	池の充排水で排水後の清掃業務は、委託業務範囲外と考えてよろしいでしょうか。 また、排泥地等の切替操作は範囲外となりますでしょうか。	排水後の池の清掃作業は今回の委託業務の範囲外です。 ただし、排水作業に伴う排泥池等の切替操作(バルブ、ゲートの操作含む)は、今回の委託の範囲内です。
19頁 第1章 第2節 13項 (2) キ (ア)		

業務要求水準書	関連工事及び作業との調整とありますが、工事期間中、工事全般を継続的ではなく、必要に応じた立会という認識でよろしいでしょうか。	工事に関する立会業務は、今回の委託業務の範囲外です。
20頁 第2章 第1節 3項		

業務要求水準書	受注者は作業従事者等の全員が当該研修に参加し更新内容等を習熟することと記載されていますが、複数回の研修を希望させて頂くことは可能でしょうか。	通常、工事等が完了した後の研修会は、作業従事者全員が参加できるように研修の回数を複数回設けています。
21頁 第2章 第1節 6項		

業務要求水準書	企業団が別途発注する委託点検の立会について、点検期間中、点検全般を継続的ではなく、必要に応じた立会という認識でよろしいでしょうか。	委託点検の立会業務について、継続して立ち会う必要はありませんが、業務内容を適切に理解した上で、業務の要所所で進捗状況等を確認してください。
27頁 第2章 第3節 4項		

業務要求水準書	将来の運転維持管理のスマート化に向けた提案についてですが、今回の検証は伊勢原浄水場内で完結するシステムという認識でよろしい	伊勢原浄水場のフィールドを提供した上での検証となるため、他の企業団施設を含めた検討ではなく、伊勢原浄水場内で完結した検討を想定してい
31頁 第2章		

第4節	でしょうか。また、浄水場データに関しては、どのような形で提供頂くことになるのでしょうか。	ます。 浄水場データに関しては、業務要求水準書7頁の表2に示すセキュリティ機能付きUSBを介して提供いたしますので、それを使用し、WEB端末及び事務系PCからデータを取り出すことが可能です。
業務分担（その1） 図面目録7/11頁	ピコプランクトンの監視、対応の具体的内容をご教示願います。	排水処理施設の運転管理や水質管理の方法については、技術提案項目となっています。 ピコプランクトンの増殖を未然に防ぐ方法、発生した場合の方法等について、発注図面や閲覧資料で開示する浄水場関連の図面等を参考に最適な方法を提案してください。
業務分担（その1） 図面目録7/11頁	一斉連絡の作成・連絡（伊勢原浄水場発信分）と記載されていますが、何処までの対応でしょうか。また、災害時は除くと認識してよろしいでしょうか。	伊勢原浄水場にて活性炭注入に関する操作等、通常時の運用とは異なる状況が発生した際は、必要事項を一斉連絡システムに入力し、関係所属へ連絡してください。 また災害時等においても、一斉連絡が必要な事象が発生した場合は、同様の対応をお願いします。
業務分担（その1） 図面目録7/11頁	企業団発注工事の連絡調整も受注者が行うと記載されていますが、工事受注者との打合せ等については除くと認識してよろしいでしょうか。	管理室での運転管理に関する連絡調整を想定しており、工事請負業者との打合せは、企業団が担当します。
業務分担（その1） 図面目録7/11頁	外部機関、県民市民等からの連絡対応（夜間・休日）と記載されていますが、何処までの対応が範囲となりますでしょうか。	夜間、休日において外部機関、県民市民等から管理室へ連絡が来た場合は、内容等を記録し、企業団の業務担当者へ連絡してください。
業務分担（その1） 図面目録7/11頁	緊急時・異常時の対応（地震発生時を含む） BCPに基づく初動対応、非常時対応について、受注者にのみ星取りをされています。要求水準書に記載のとおり、企業団のBCPが発動された場合は、企業団と協力し、BCPに基づいた初動対応、非常時対応をとることという理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
業務分担（その2） 図面目録8/11頁	導・送水路線・弁室等の定期点検は、点検整備指針で1～5年ですが、全体を5年サイクルで分割点検として、よろしいでしょうか。また、排	原則は、参考として添付している「土木構造物点検指針」の周期に基づき、点検を実施してください。ただし、点検結果等から、本指針の点検周期を見

	水作業は臨時点検となっていますが業務範囲になりますでしょうか。	直す場合は、協議のうえ、変更してください。 導送水管内の排水作業は、本業務の範囲外ですが、沈でん池・ろ過池及び調整池の排水作業は、本業務範囲となります。
業務分担（その2） 図面目録8/11頁	設備異常時の原因調査と対応については、一次対応・確認を行い報告書を提出すると解釈しますが宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

注1 質問に対する回答は、神奈川県内広域水道企業団ホームページで閲覧に供しますので、会社名や個人名、所在地等の質問者が特定できる内容その他の公募型プロポーザルの公平性を損なう内容を記載しないようにしてください。

注2 質問項目は、行を追加して利用してください。